

**Разъяснение о порядке продления срока службы лифта
после его модернизации**

Управление по котлонадзору и надзору за подъемными сооружениями Госгортехнадзора России разъясняет следующий порядок продления срока службы лифта после его модернизации:

- при проведении полной модернизации лифта согласно РД-10-104-95 с диагностикой не замененных металлоконструкций лифта неразрушающими методами контроля и положительных результатах диагностирования, назначается новый срок службы до 25 лет включительно;
- при выполнении рекомендаций по частичной замене оборудования и отдельных узлов (лебедка, система управления, периферийные устройства и т.п.) без проведения диагностики металлоконструкций лифта неразрушающими методами контроля, срок службы лифта определяется в зависимости от срока службы замененных узлов, установленного эксплуатационной и ремонтной документацией завода-изготовителя. При этом срок службы лифта устанавливается равным периодичности плановых капитальных ремонтов в соответствии с таблицей 1 « Положения о системе планово-предупредительных ремонтов лифтов», утвержденного приказом министерства Российской Федерации по земельной политике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 17 августа 1998 года и согласованного письмом Федерального горного и промышленного надзора России от 08 июля 1998 года № 0235/745. При этом новый срок службы назначается от 6 до 15 лет для пассажирских лифтов;
- после установления нового срока службы должно проводить ежегодное периодическое, техническое освидетельствование специалистами инженерных центров. Дана корректировка будет учтена при переработке «Методических указаний по обследованию лифтов, отработавших нормативный срок службы» РД-10-72-94

Начальник Управления

В.С Котельников